

Budget 2.3 - Kanalisation Budgetverantwortlicher: Herr Suermann Vorlage erstellt durch: Herr Suermann

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Bau-, Planungs- und Strukturausschuss

Termin:

31.08.2010

öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Schmutzwasseranschluss Königstraße 31 und 33

Sachdarstellung:

Die Grundstücke Königstraße 31 und 33 entwässern über eine gemeinsame Kanalleitung über den Parkplatz zum Schmutzwasserkanal in der Königstraße. Der Kanal hat eine Länge von 35 m und einen Durchmesser von 15 cm. Bereits seit Jahren ist der Kanal in halb- bis vierteljährlichen Abständen verstopft und das Schmutzwasser staut auf die Grundstücke Königstraße 31 und 33 zurück. Bei einer Kanalfernsehuntersuchung im letzten Jahr wurde festgestellt, dass der Kanal insgesamt unregelmäßig mit Muffenspalten verlegt ist und im Kanal zwei Unterbögen mit einer Höhe von bis 8 cm vorhanden sind. In diesen Unterbögen lagern sich die festen Schmutzstoffe an und es kommt zu den festgestellten Verstopfungen.

Vorgesehen ist, den gesamten Kanal auf einer Länge von 35 m komplett bis zum Anschluss an den Hauptkanal in der Königstraße zu erneuern. Im Haushaltsplan stehen für diese Baumaßnahme unter Kanal 031 15.000,00 € zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Die Kanalleitung Königstraße 31 und 33 ist wie vorgestellt zu erneuern.

Wadersloh, den 17.08.2010

Christian Thegelkamp
Bürgermeister