

Dezernat III - Planen und Bauen - FB 4	
Dezernent/in:	Herr Krumtünger
FBL/in:	Herr Tönnies
Vorlagenersteller/in:	Herr Schnitker

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Ausschuss für Umwelt, Energie und Landschaft
Bau-, Planungs- und Strukturausschuss

Termin:

28.04.2021
19.05.2021

öffentlich
öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Liesborn

Sachdarstellung:

Im Zuge der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Liesborn ist eine Neukonzeption der Heizungsanlage erforderlich. In diesem Zusammenhang soll der Heizkessel aus dem Jahr 1992 durch einen modernen Wärmeerzeuger ersetzt werden.

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Landschaft am 18.01.2021 wurden durch Herrn Hense vom Ingenieurbüro Hense aus Gütersloh bereits zwei Planungsvarianten - die Installation einer Luftwärmepumpe bzw. einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, jeweils in Verbindung mit einer Gas-Brennwertanlage - vorgestellt. Der Ausschuss wollte sich nicht auf eines dieser Systeme festlegen und bat um Ausarbeitung weiterer Planungsvarianten.

In der Sitzung wird nun neben den bereits vorgestellten Varianten auch die Einbindung der bereits in Planung befindlichen Photovoltaikanlage in die genannten Systeme sowie zusätzlich auch die Installation einer Hackschnitzel-, Pellets- oder Eisspeicheranlage vorgestellt.

Die Planungsvarianten werden durch den Fachingenieur Markus Hense in der Sitzung präsentiert und erläutert.

Beschlussvorschlag:

Wird in der Sitzung erarbeitet.

Wadersloh, den 08.04.2021

Christian Thegelkamp
Bürgermeister